



Herr W.
99817 Eisenach

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Datei, unsere Nachricht vom

Datum
20.03.2023

Beantwortung der Einwohneranfrage - Trinkwasserversorgung in Eisenach (EAF-0122/2023)

Sehr geehrter Herr W.,

ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

zu 1.

Die Stadt Eisenach ist in zwei Versorgungsgebiete unterteilt:

Versorgungsgebiet Eisenach Süd:

Dieses Gebiet erhält Mischwasser aus der Gruppenwasserversorgung Eisenach.

Versorgungsgebiet Eisenach Nord:

Dieses Gebiet erhält Mischwasser aus der Gruppenwasserversorgung Eisenach Süd.

zu 2.

Der Anteil an Oberflächenwasser beträgt im Versorgungsgebiet Eisenach Nord 16 % und im Versorgungsgebiet Eisenach Süd 0 %.

zu 3.

Das Rohwasser der Hauptwassergewinnungsanlage in Sondra wird aufbereitet und entsäuert. Dabei wird das Kalk-Kohlensäure Gleichgewicht des Grundwassers eingestellt.

Das an den Verbraucher abgegebene Trinkwasser muss frei von Krankheitserregern, genusstauglich und rein sein. Aus diesem Grund wird das aus den Wassergewinnungsanlagen abgegebene Trinkwasser zur Qualitätssicherung der mikrobiologischen Anforderungen mit Natriumhypochlorit und Chlordioxid desinfiziert.

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach

Sprechzeiten:

Mo 9:00 – 12:00 Uhr
Di 9:00 – 12:00 Uhr
Mi 9:00 – 12:00 Uhr
Do 9:00 – 12:00 Uhr | 14:00 – 16:00 Uhr
Fr 9:00 – 12:00 Uhr
und nach vorheriger Terminabsprache

Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach
buergerbueero@eisenach.de

Sprechzeiten:

Mo 8:00 – 12:00 Uhr | 13:00 – 16:00 Uhr
Di 8:00 – 12:00 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr
Mi 7:00 – 13:00 Uhr
Do 8:00 – 12:00 Uhr | 13:00 – 16:00 Uhr
Fr 8:00 – 13:00 Uhr
Sa 9:00 – 12:00 Uhr

Telefonzentrale: 03691 - 670-800
www.eisenach.de | info@eisenach.de

Bankverbindung:

Wartburg-Sparkasse
IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK

Gläubiger ID: DE7503300000076704

Unverschlüsselter E-Mail Verkehr ist keine rechtssichere Kommunikation im Sinne des Datenschutzes. Nutzen Sie zur Übermittlung personenbezogener Daten den Postweg oder eine angemessene Form der E-Mail Verschlüsselung.

Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a VwVfG, § 3a ThürVwVfG, § 36a SGB I und § 87a AO.

zu 4.

Es gibt 3 Wassergewinnungsanlagen in der Stadtnähe von Eisenach. Die genauen Standorte können aus sicherheitstechnischen Gründen nicht genannt werden.

zu 5.

Insgesamt 8 Wassergewinnungsanlagen im Raum Eisenach sind in den letzten 40 Jahren stillgelegt bzw. rückgebaut worden.

Jahr

1981	Brunnen Heinrichstraße Eisenach Aufgabe aus Qualitätsgründen
1990	Quelle Ramsborn Die Quelle diente der Wasserversorgung eines Backwarenbetriebes in der Thälmannstraße, der geschlossen wurde. Aus versorgungstechnischen Gründen wurde die Quelle aufgegeben.
1990	Brunnen Stedtfelder Straße Dieser Brunnen lag im Stadtgebiet und wurde aus Qualitätsgründen und der geringen Fördermenge aufgegeben.
1997	Schachtbrunnen Rothenhof und Quelle Arnsberg Aus versorgungstechnischen Gründen aufgegeben worden.
2000	Die Brunnen 1 und 2 in der Langensalzaer Straße wurden aus Qualitätsgründen aufgegeben (zu hohe Wasserhärte und zu hoher Sulfatgehalt).
2010	Der Brunnen in Kälberfeld wurde aufgrund eines zu hohen Arsengehaltes des Rohwassers aus der Versorgung herausgenommen.
2016	Die Bohrbrunnen 6 und 8 nahe dem Wasserwerk Sondra wurden im Jahr 2016 außer Betrieb genommen. Brunnen 6 aufgrund eines zu hohen Mangengehaltes, Brunnen 8 aufgrund der geringen Menge und Qualität des Rohwassers. Als Ersatz für diese Brunnen wurden vorab zwei neue Bohrbrunnen errichtet und in Betrieb genommen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin