<u>Stellungnahme zur Einwohnervorschlag - Erhöhung der Bäumeanzahl in der Marienstraße</u>
(EAF-0042/2025)

Im Zuge der Planungen wurden im gesamten Bereich mögliche Baumstandorte geprüft.

Gemäß aktuellem Regelwerk benötigt ein Baum für seine Wurzeln einen zur Verfügung stehenden Bauraum von 6 m * 2 m * 1 m = 12 m^3.
Die Baumgruben müssen zwischen den vorhandenen Leitungen der Ver- und Entsorger eingepasst werden.
Auch wenn in den fertiggestellten Gehwegbereichen optisch große Flächen für Baumpflanzungen zur Verfügung stehen, ist die Schaffung eines entsprechend großen Raumes zur Durchwurzelung an den vorgeschlagenen Standorten aufgrund vorhandener Leitungen nicht möglich.

Aus vorgenannten Gründen wurden an den vorgeschlagenen Standorten keine Bäume gepflanzt.

gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister