

Zeichen	Objekt / Anschrift	Mängel
SPHA 1	Petersberghalle (Einfachhalle) Langensalzaerstraße 44	sowohl die Halle als auch der Sozialtrakt sind stark sanierungsbedürftig, auf Grund des baulichen Zustandes ist eine Generalsanierung jedoch nicht wirtschaftlich
SPHA 2	Oststadtschule, Gesamtschule mit Turnhalle Altstadtstraße 30	Jungenwaschraum 3. von rechts stoppt erst nach ca. 3 Minuten, 2. Dusche tropft, Mädchenwaschraum 3.Hahn von rechts defekt, Türrahmen Mädchenumkleide sind stark verzogen, Jalousie Südseite schließt nicht, Fenster Turnhalle defekt, laufende finanzielle Mittel für turnusmäßige Wartungen, Reparaturen u. Renovierungen / auf Grund der Hallengröße sind Ballsportarten unter Wettkampfbedingungen nicht möglich
SPHA 3	Hörselschule Turnhalle Stedtfelderstraße 81a	keine, laufende finanzielle Mittel für turnusmäßige Wartungen, Reparaturen u. Renovierungen / auf Grund der Hallengröße sind Ballsportarten unter Wettkampfbedingungen nicht möglich, Sanierung Sanitär
SPHA 4	Wartburgschule mit Turnhalle Wilhelm-Piek-Str.1	Info zu Duschbereichen: Austausch von Silikonfugen im Oktober 2020
SPHA 5	Mosewaldschule / MeFa, Turnhalle Nordplatz 3	Generalsanierung
SPHA 6	Neuenhof Grundschule Turnhalle An der Schule 17, EA Neuenhof	geschlossen / zurückgebaut
SPHA 7	Förderzentrum Pestalozzischule Turnhalle Ziegeleistraße 53	Übergang zum WAK
SPHA 8	Abbegymnasium Haus 1, Turnhalle / Sportraum Wartburgallee 60	der Parkettsportboden ist zu sanieren, erforderlich sind finanzielle Mittel für turnusmäßige Wartungen, Reparaturen u. Renovierungen / auf Grund der Hallengröße sind Ballsportarten unter Wettkampfbedingungen nicht möglich
SPHA 9	Abbegymnasium Haus 2, Turnhalle Theaterplatz 6	im Zuge der Baumaßnahme Schaffung des 2ten baulichen Rettungsweges wird der Sportgeräteraum neu errichtet / es sind keine Sanitärräume vorhanden, welche hinsichtlich des Platzangebotes auch nicht geschaffen werden können / erforderlich sind finanzielle Mittel für turnusmäßige Wartungen, Reparaturen u. Renovierungen / auf Grund der Hallengröße sind Ballsportarten unter Wettkampfbedingungen nicht möglich
SPHA 10	Elisabeth-Gymnasium, Turnhalle Nebestraße 24	keine, laufende finanzielle Mittel für turnusmäßige Wartungen, Reparaturen u. Renovierungen / auf Grund der Hallengröße sind Ballsportarten unter Wettkampfbedingungen nicht möglich
SPHA 11	SBSZ Siebenborn, Turnhalle Siebenbornstraße 175	Übergang zum WAK
SPHA 12	SBSZ Palmental, Turnhalle Palmental 16	Übergang zum WAK
SPHA 13	Werner-Aßmann-Halle, Sportpark Sportpark / An der Katzenau	In der Werner-Aßmann-Halle gibt es erheblichen Sanierungsstau. Das Gebäude benötigt eine Komplettsanierung (energetische Sanierung der Gebäudehülle - Dach, Verglasung Wärmedämmung; Erneuerung der Elektrische Anlage; Brandschutz; Beschallungsanlage; Wände, Decken, Fußböden usw.) Die Prallwandanlage wurde in 2020 erneuert.
SPHA 14	Friedrich-Ludwig-Jahnhalle August-Bebel-Straße 6	Die Halle ist aktuell auf Grund fehlendem Standsicherheitsnachweis der Bestandshalle gesperrt (Empfehlung der Nutzungsuntersagung Prüfstatiker). Bautechnische Unterlagen liegen für die Halle nicht vor und müssen vor Ort Aufgemessen und Erstellt werden. Der Sanitärbereich ist auf Grund Schimmelbelastung seit 2019 gesperrt. Als Zwischenlösung wurden 11/2019 2 Duschcontainer aufgestellt. Die Halle ist stark sanierungsbedürftig, Sozialtrakt nicht sanierungsfähig, daher Planung eines neuen Sozialtrakt Anbaus.

Zeichen	Objekt / Anschrift	Mängel
SPHA 15	Goethe Turnhalle Goethestraße 6	Die Goethesporthalle entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine moderne Schulsporthalle. Hier gibt es diverse Mängel im Bereich des Brandschutz sowie bei der Elektrischen Anlage und Heizung. Weiterhin bestehen erhebliche Mängel an den sanitären Einrichtungen. Duschen sind nicht vorhanden. Auch die Gebäudehülle (energetische Maßnahmen erforderlich) sowie der Gesamtzustand des Gebäudes bedürfen einer Generalüberholung.
SPHA 16	Werner-Seelenbinder-Sporthalle Roeseplatz 3	In der Werner-Seelebinder-Halle bestehen Mängel im Sanitär- und Umkleidebereich (veraltet und verschlissen), Des Weiteren ist der Parketboden mangelhaft und entspricht nicht den Anforderungen an einen Sportboden (Schwingboden). Auch die Gebäudehülle weist energetische Mängel auf (Einfachverglasung Fenster, ungedämmte Fassade). Weitere Mängel bestehen in der alten Heizung und bei den Außenanlagen.